


SCHEMA VOOR POSITIE WANDSTRALER

EMILUX B.V.
Postbus 553, 7600 AN Almelo
Bleskolsingel 3, 7602 PE Almelo
Nederland
Telefoon 0546 87 18 81
Telefax 0546 87 08 01
Bank: ING 65.20.64.817
IBAN: NL 62 INGB 0 652064817
E-mail: info@emilux.nl
http://www.emilux.nl
Handelsregister 060 47 076,
Enschede
BTW: NL/802195088B01



Plafondhoogte (mm)	Afstand wand/hart armatuur (mm)
4000	1650
3500	1400
3400	1350
3300	1300
3200	1250
3100	1200
3000	1150 (voorbeeld)
2900	1100
2800	1050
2700	1000
2600	950
2500	900
2400	850
2300	800
2200	750
2100	700
2000	650

Om de bedrijfszekerheid en de werking van de armatuur te garanderen, dient de montagehandleiding nauwgezet te worden gevolgd. Er mogen geen veranderingen aan de armatuur worden aangebracht. Indien dit wel gebeurt, vervallen de garanties. Emilux B.V. neemt geen enkele verantwoording voor armaturen waaraan veranderingen zijn aangebracht.